

## Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 10439878  
 Omschrijving : Aggregaat  
 Merk : Toyota  
 Typenummer :  
 Serienummer :  
 Object locatie : MON-MAG (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Aggregaat                      Inspectiedatum : 26-8-2021  
 Inspectienummer : 5866

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Documenten</b>			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
02	Onderhoudsboekje en voorschriften	Ja	
03	Bedieningsinstructie aanwezig	Ja	
04	Elektrische schema's	Ja	
<b>Opschriften</b>			
05	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
06	Bouwjaar	Ja	
07	CE-markering	Ja	
08	Eigen massa (>100 kg)	Ja	
09	Toelaatbare belasting KVA	Ja	
10	IP-klasse	Ja	
11	Spanning (voltage)	Ja	
12	Soort brandstof	Ja	
<b>Markering / Alarmsignalen</b>			
13	Veiligheidsmarkeringen	Ja	
14	Gevaarlijke spanning	Ja	
15	Bevestiging voor het hijsgereedschap	Ja	
16	Reflectoren	Ja	
<b>Werkplek / Bedieningsplaats</b>			
17	Functioneren bedieningsorganen, meters, instrumenten	Goed	
18	Contactslot functie	Goed	
19	Startbeveiliging	Goed	
20	Stopfunctie	Goed	
21	Startfunctie	Goed	
22	Stoppen gaat voor opstarten	Goed	
23	Noodstop	Goed	
24	Werkschakelaar vergrendelbaar	Goed	
25	Toegangen tot motorcompartiment afsluitbaar	Goed	
<b>Staat van onderhoud</b>			
26	Constructie	Goed	
27	Bescherming tegen corrosie	Goed	
28	Slijtage / breuken / scheuren	Goed	
29	Bescherming tegen binnendringend vocht	Goed	
30	Olieniveau	Goed	
31	Remfunctie	Goed	
32	Ophang- / bevestigingspunten	Goed	
33	Koelsysteem	Goed	
34	Rijverlichting	Goed	
35	Werkverlichting	Goed	

36	Banden / velgen / wielmoeren / rupsen	Goed
<b>Stabiliteit</b>		
37	Ondersteuningsconstructie	Goed
38	Wielen en assen	Goed
<b>Breken / Bezwijken</b>		
39	Vervorming	Goed
40	Lasverbinding	Goed
41	Boutverbinding	Goed
42	Roestvorming	Goed
43	Veiligheidstrekkoppeling	Goed
44	Losbreekinrichting	Goed
<b>Knellen / Pletten</b>		
45	Afscherming bewegende delen	Goed
<b>Elektrische systemen</b>		
46	Accu	Goed
47	Kabels en klemmen	Goed
48	Dynamo	Goed
49	Massaschakelaar	Goed
50	Isolatiebewakingstoestel en beproeving	Goed
51	Aardlekschakelaars en beproeving	Goed
52	Afscherming van spanningvoerende delen	Goed
53	Trekontlastingen	Goed
<b>Explosie, brand en temperaturen</b>		
54	Lekkage van brandbare stof	Goed
55	Brandbestrijdingsmiddelen	Goed
56	Afscherming van de uitlaat	Goed
<b>Geautomatiseerde meting</b>		
99	Meting met meettoestel	

---

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort